

COMUNE DI CATENANUOVA Ufficio
Albo Pretorio
info@pec.comune.catenanuova.en.it

DIS/MSU/SIC/PGL/API

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Oggetto: **EDIS105921323 (citare tale riferimento nell' oggetto o nel testo della risposta)**
AUT_60792676_RS_ENERGIA_AUTORIZZAZIONE UNICA Trasmissione Rende Noto da Pubblicare presso L'Albo Pretorio Comunale, relativa all'Istanza ai sensi della Legge Regionale n.11 del 12/05/2022, per la costruzione ed esercizio di un elettrodotto di nuova linea MT interrata di collegamento tra la cabina esistente di trasformazione MT/BT denominante "Nuova Catena 2" e la nuova cabina di consegna al nuovo impianto FV ricadente lungo la Via Catania, la SS n°192 della Valle del Dittaino e SP n°111 "Bivio Catenanuova - Vigne Vecchie - SS 192" per la connessione di un nuovo impianto di produzione da fonte solare per una potenza di immissione di 1500 kW da parte del cliente Talio Vincenzo Salvatore, ricadente in contrada Cuba, snc, nel comune di Catenanuova e Centuripe in provincia di Enna (EN). ID FOUR: 488640520

In riferimento alla pratica in oggetto, si trasmette Copia del Rende Noto da Pubblicare presso il vostro Albo Pretorio Comunale per 20 giorni consecutivi , come per legge.

Ad avvenuta pubblicazione, vogliate inoltrarci copia dello stesso avviso munito della relata di pubblicazione con l' evidenza se, nei trenta giorni successivi, siano state presentate o meno opposizioni e/o osservazioni.

Cordiali Saluti

VINCENZO DOMENICO GENCO

Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

	e-distribuzione Spa	
	con sede legale in Roma - Via Domenico Cimarosa , 4	Imposta di bollo di 16,00 assolta in maniera virtuale Aut. AdE n. 133874/99
	Codice Fiscale e Partita IVA 05779711000	
	RENDE NOTO	
	Ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 Comma 10 della L.R. 11 del	
	12/05/2022, che ha in progetto la costruzione ed esercizio di un nuovo	
	elettrodotto composto da due tratti di linea MT in cavo interrato uno di	
	collegamento tra cabina esistente di trasformazione MT/BT denominata	
	"Nuova Catena 2" e la nuova futura Cabina Terzi di consegna da posare	
	per la connessione del nuovo Impianto FVT di produzione da fonte solare	
	per una potenza di Immissione di 1500 kW da parte del Cliente Talio	
	Vincenzo Salvatore e che interesserà il primo tratto di linea Interrata per	
	una lunghezza di m 1.643,00 lungo le strade pubbliche denominate Via	
	Catania SS n.° 192 della Valle del Dittaino e S.P. n.° 111 "Bivio	
	Catenanuova-Vigne Vecchie-SS 192, con alcuni tratti di strada, ad oggi	
	ancora intestate a ditte catastali private in quanto non delimitate	
	cartograficamente e non volturate, mentre il secondo tratto più breve di	
	linea MT interrata per una percorrenza di circa m 143,00 e da realizzarsi	
	entrambi, mediante con posa ad unico scavo di tubazione in materiale	
	termoplastico del diametro esterno di 160mm e successiva posa	
	all'interno di cavo tripolare ad elica 3x185 mmq, mentre il secondo breve	
	tratto di linea interrata MT partirà dalla futura Cabina Terzi cliente fino a	
	raggiungere da un lato il futuro sostegno Montante dal quale mediante	
	risalita montante a palo partirà il tratto di linea aerea che si collegherà	
	alla Linea Aerea MT esistente, raggiungendo il sostegno da dove partirà il	

	tratto di linea aerea MT da demolire, e dall'altro lato fino a raggiungere il	
	PTP esistente denominato Miritello, con posa di n.º2 nuovi sostegni MT in	
	lamiera zincata a tronchi innestabili del tipo 14/G e 16/G da posarsi su	
	fondi di proprietà privata, oltre la tesatura di cavo aereo MT del tipo	
	elicord 3x35+50Y per una percorrenza di m 209,00, il tutto lungo la nuova	
	palificata che sostituisce e modifica il breve tratto di linea aerea MT da	
	demolire, inoltre, detti lavori prevedono la posa di n.º2 IMS (Sezionatore	
	Motorizzati) da posarsi nei due nuovi sostegni MT da posare, il tutto per	
	consentire la connessione del nuovo impianto FTV nei pressi della C.Da	
	Cuba in territorio dei Comuni limitrofi di Catenanuova a Centuripe in	
	provincia di Enna (EN) . Atena 60792676.	
	Si rende noto altresì che, con istanza Prot. E-DIS 04/12/2025-1577136 ,	
	trasmessa all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica	
	Utilità – Dipartimento Energia, e con istanza E-DIS 04/12/2025-1583122	
	trasmessa al Genio Civile di Enna via PEC, la società e-distribuzione Spa	
	ha richiesto, l'autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio degli	
	impianti di cui al presente avviso. L'originale della domanda ed i relativi	
	elaborati tecnici degli impianti sono depositati presso l'Ufficio del Genio	
	Civile di Enna – Via Roma, 209 – Enna e Assessorato Regionale	
	dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell'Energia	
	Servizio 3º in Viale Campania ,36 - Palermo a disposizione di chiunque ne	
	abbia interesse, dimostrandone la titolarità.	
	I lavori interessano le aree di occupazione che sono state riportate	
	nell'Elenco Ditte, prodotto ed allegato all'istanza ed interessa i seguenti	
	identificativi catastali: Tratto di Linea Aerea da Demolire Comune di	

	Centuripe Foglio 78 Partt. 521-523-524-73-407-187; Nuovo Tratto di	
	Linea Aerea MT Comune di Centuripe Foglio 78 Partt. 521-523-524-73-	
	407-187; Nuovo Tratto di Linea MT interrata Comune di Catenanuova,	
	Foglio 6 Partt. 697 - 696 Foglio 7 Partt. 119 - 194 - 195 - 140; Comune	
	di Centuripe Foglio 78 partt. 74 - 154- 524 - 523 - 73 - 554 - 194 -	
	404 - 405 - 178 - 177 - 132 - 588.	
	I lavori sopra descritti hanno carattere di urgenza, indifferibilità e pubblica	
	utilità, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 08/06/2001 n. 327, come modificato	
	dal D.lgs. 27/12/2002 n. 302 e degli artt. 52/bis e seguenti del D.lgs.	
	27/12/2004 n. 330.	
	Le eventuali opposizioni od osservazioni alla realizzazione dell’elettrodotto	
	dovranno essere presentate dagli interessati presso l’Assessorato	
	Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento	
	dell’Energia -Servizio 3 e l’Ufficio del Genio Civile sopra menzionato entro	
	30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Infine si rende	
	noto che, a termini dell’art. 9 del D.P.R. n. 342 del 18/03/1965, il decreto	
	relativo alla autorizzazione di che trattasi avrà efficacia di dichiarazione di	
	urgenza ed indifferibilità e di pubblica utilità delle opere da realizzare.	
	e-distribuzione Spa – Area Regionale Sicilia	
	Programmazione e Gestione Lavori	
	Autorizzazioni e Patrimonio Industriale	
	Genco Vincenzo Domenico	
	Vincenzo Domenico Genco	Firmato digitalmente da Vincenzo Domenico Genco Data: 27/02/2026 14:57:44 CET